

Предписание № 20/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Школа № 22

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0274066109

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 20 от 15.01.2019 года,

(наименование органа ГПН)

руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «17» января 2019г. по «21» января 2019г. государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Васильевым Антоном Сергеевичем, проведена внеплановая выездная проверка здания и помещений, используемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Школа № 22 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 5/2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заместителем директора по АХЧ МБОУ Школа № 22 (представитель по доверенности от 22.05.2018.) Сайфуллин Ильдаром Рифовичем, директором МБОУ Школа № 22 Шарафутдиновой Райханой Кашафовой.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Старший блок			
1.	Размеры люка ведущего на кровлю не соответствуют размерам 0,6*0,8 м. (фактически 0,68*0,68 м.).	ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4 СНиП 21-01-97*. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	01.08.2019	
	Младший блок			
2.	Размеры люка ведущего на кровлю не соответствуют размерам 0,6*0,8 м. (фактически 0,68*0,68 м.).	ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4 СНиП 21-01-97*. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	01.08.2019	
	Общие требования			
3.	Система АПС и СОУЭ	п. 61 Правил противопожарного режима в	01.08.2019	

находится в неудовлетворительном состоянии (согласно актам проверок работоспособности системы АПС и СОУЭ от 17.01.2019г.).	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.		
--	--	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

М.Л.П.*

«21» 01 2019г.



Государственный инспектор г. Уфы
(должность, фамилия, инициалы)
по пожарному надзору А.С. Васильев
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

✓ «21» 01 2019г.

представителю по договору от 17.01.18 г. А.С. Васильев
Игорь Рафиков
Упр. гос. по ЧС
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)